

എ.പി.എൽ. 17

ഓവർഹെഡ്

എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗം 71

(സി) നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ബോർഡ് പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ.-യുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കേശവപിള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ പോയിന്റ് മുതൽ വെൽഫെയർ യു.പി. സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വരെയുള്ള 1.25 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് 11 കെ.വി. ഓവർഹെഡ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 13,16,150- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വർക്ക് ഡെവ്ലോപ്പിംഗ് സ്റ്റീമിൽ തയ്യാറാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ.-യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള 11 കെ.വി. ലൈൻ വെൽഫെയർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽനിന്നും 60 മീറ്റർ മാറി പുറകവശത്തുകൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രസ്തുത ലൈൻ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന നിലയിലും അല്ല.

(ഇ) തുക അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല എം.എൽ.എ. ഫണ്ടിൽനിന്നും ടി തുക ഒടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

മീറ്ററുകളുടെ ക്ഷാമം

60 (400) ശ്രീ. മാത്യു. റ്റി. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കെ. എസ്. ഇ. ബി.യിൽ മീറ്ററുകളുടെ ക്ഷാമംമൂലം കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കേടായ മുഴുവൻ എൽ.റ്റി.സി.റ്റി. മീറ്ററുകളും മാറ്റി പുതിയ മീറ്ററുകൾ

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേടായ ത്രീഫേസ് മീറ്ററുകൾ മാറ്റുന്നതിനായി 75,000 എണ്ണം പുതിയ മീറ്ററുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കേടായ ത്രീഫേസ് മീറ്ററുകൾ പലതും പലതായി മാറ്റി വച്ചുവരുന്നു. കേടായ സിംഗിൾ ഫേസ് മീറ്ററുകൾ മാറ്റുന്നതിന് 12,00,000 സിംഗിൾ ഫേസ് മീറ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ വിളിച്ച് പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യപലതായി 1.7 ലക്ഷം മീറ്ററുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിംഗും സീലുകളും കഴിഞ്ഞ് 1 ലക്ഷം മീറ്ററുകൾ വിതരണത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് കേടായ സിംഗിൾ ഫേസ് മീറ്ററുകൾ മാറ്റിവരുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ 2 ലക്ഷം മീറ്ററുകൾ വീതം ലഭ്യമാകും. ഇവ കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യപലതായി കേടായ ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്ററുകൾ (ഗ്യാരന്റിയുള്ളത്) മാറ്റുവാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മീറ്ററുകൾ തിരികെ നൽകുമ്പോൾ പകരം മീറ്ററുകൾ നൽകാൻ കമ്പനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മാറ്റി നൽകുന്ന മീറ്ററുകളും കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ യോജന

61 (401) ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ യോജന പ്രകാരം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(ബി) മണ്ഡലത്തിലെ ഇനിയും വൈദ്യുതി എത്തിച്ചേരാത്ത ആദിവാസി മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ;

(സി) ആർ.ജി.ജി.വി.വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളും അടിയന്തരമായി വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ യോജന പ്രകാരം